



**ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МОНТАЖНЫХ / ДЕМОНТАЖНЫХ
РАБОТ НА ВРЕМЕННО ВОЗВОДИМЫХ
ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «САЕХ»**

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Данные требования являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Организаторов, Застройщиков, Экспонентов и другими лицами, находящимися на территории Выставочного центра «САЕх» (далее — ВЦ).
- 1.2. Организаторы, Застройщики и Экспоненты обязаны соблюдать требования Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 20.10.2020 г. № 649 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 28.09.2022 г. № 536 «Об обеспечении пожарной безопасности и утверждении общего технического регламент о требованиях к средства пожаротушения» и данного документа.
- 1.3. Ответственность за пожарную безопасность и контроль соблюдения противопожарного режима при проведении выставочных и других мероприятий возлагается на руководителей и уполномоченных представителей Организаторов и Застройщиков мероприятий на территории ВЦ. Приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны быть переданы в ВЦ до начала проведения работ или мероприятия.
- 1.4. Организаторам до начала проведения мероприятий необходимо пройти инструктаж на основании типовой инструкции с отметкой о прохождении в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
- 1.5. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима, обязаны:
 - 1.5.1. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и не допускать курения на участках работы и территории экспозиции;
 - 1.5.2. проверить помещения и эвакуационные выходы на соответствие требованиям пожарной безопасности до проведения мероприятий;
 - 1.5.3. организовать и контролировать постоянную уборку стендов, проходов и экспозиций, отключение осветительной электросети, компьютерной и множительной техники по окончании работы;
 - 1.5.4. не допускать использования первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара;
 - 1.5.5. своевременно выполнять все противопожарные мероприятия по требованию уполномоченных сотрудников ВЦ;
 - 1.5.6. перед началом мероприятия, монтажа выставочных стендов (экспозиций) провести целевой противопожарный инструктаж с привлекаемым персоналом (под подпись);
 - 1.5.7. при обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей, способных привести к пожару (возгоранию), немедленно принять меры к прекращению работы сетей, установок, оборудования и вызвать специалистов ВЦ для устранения обнаруженных неисправностей;
 - 1.5.8. обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать дежурную службу объекта по телефону: +998 (90) 315-49-83, или колл-центр ВЦ по телефону: +998 (78) 113-33-33.

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

- 1.6. Лица, виновные в нарушении противопожарного режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в зависимости от характера нарушений и их последствий. Если монтаж, оформление экспозиции ведётся с нарушением норм и Правил пожарной безопасности в РУз и настоящих требований, руководство ВЦ как собственник зданий, сооружений, земельных участков оставляет за собой право остановить строительство, наложить штраф и потребовать от Организатора, Застройщика, Экспонента произвести демонтаж экспозиции, стенда. Все вопросы, не оговорённые в настоящих требованиях и возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставок, решаются на месте Организаторами мероприятия и ответственным лицом по пожарной безопасности ВЦ.
2. Основные требования пожарной безопасности при монтаже объектов временной застройки и проведении мероприятий.
 - 2.1. Все оборудование, строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки, применяемые для строительства и оформления помещений, объектов, выставочных стендов, должны быть сертифицированы по правилам пожарной безопасности в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 27.02.2023 г. № 819 специально уполномоченными органами исполнительной власти в области сертификации или обработаны огнезащитными составами до требуемого класса пожарной опасности в соответствии с требованиями законодательства. Использование строительных и отделочных материалов допускается только после предоставления:
 - сертификатов пожарной безопасности (сертификатов соответствия) на применяемые материалы и оборудование;
 - договора, акта на огнезащитную обработку, копии лицензий МЧС Республики Узбекистан на имя организации, проводившей огнезащитную обработку, и сертификата пожарной безопасности на использованные огнезащитные составы (при необходимости проведения работ).
 - 2.2. Лиственные и хвойные деревья могут использоваться только с влажными корнями. Бамбук, тростник, солома, кора, торф и прочие подобные материалы внутри помещений могут использоваться только после огнезащитной обработки, выполненной силами лицензированной организации.
 - 2.3. Объекты временной застройки (выставочные стенды, временные помещения, сценические комплексы и другие объекты), декорации и выставочное оборудование не должны устанавливаться вплотную к колоннам, загромождать проходы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, выходам из залов, павильонов. На эвакуационных выходах запрещается установка турникетов и устройство порогов.
 - 2.4. Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надёжно крепиться к полу по периметру и на стыках.
 - 2.5. Все объекты временной застройки (выставочные стенды, временные помещения, сценические комплексы и другие объекты) должны постоянно содержаться в чистоте.

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

- 2.6. На объектах временной застройки на всех этапах монтажа и при проведении мероприятий запрещается:
- 2.6.1. пользоваться открытым огнём, горючими и поддерживающими горение газами (в том числе кислородом);
 - 2.6.2. хранить и использовать легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) и сосуды с горючими газами (ГГ), а также тару от них;
 - 2.6.3. убирать стенды, помещения с применением бензина и других ЛВЖ и ГЖ;
 - 2.6.4. заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, оставлять открытыми горловины топливных баков, а также игнорировать наличие течи горючего или масла;
 - 2.6.5. применять краски на горючей основе для покраски стендов;
 - 2.6.6. применять драпировочные материалы из сгораемых материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом;
 - 2.6.7. складировать строительные материалы в проходах, проездах, за стендами, в том числе строительные отходы;
 - 2.6.8. использовать оборудование и материалы, не указанные в переданной на согласование документации;
 - 2.6.9. устраивать кладовые, мастерские, склады рекламных материалов и представительских товаров;
 - 2.6.10. завозить и устанавливать сосуды высокого давления без письменного разрешения ВЦ;
 - 2.6.11. использовать трубопроводы установок пожаротушения для подвеса или крепления какого-либо оборудования, рекламы и т.д.;
 - 2.6.12. присоединять оборудование и приборы к питательным трубопроводам установок пожаротушения;
 - 2.6.13. прокладывать электрокабели и водопроводные трубы в проходах без кабель-каналов;
 - 2.6.14. нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения;
 - 2.6.15. использовать внутренние пожарные краны для других целей, кроме тушения пожара;
 - 2.6.16. загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, плакатами, декорациями, занавесами и другими предметами;
 - 2.6.17. применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов;
 - 2.6.18. полностью гасить свет в выставочных залах во время работы мероприятий;
 - 2.6.19. устанавливать дополнительные электропотребители, не предусмотренные согласованной документацией;
 - 2.6.20. оставлять без присмотра включёнными в электросеть оборудование и приборы;

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

- 2.6.21.пользоваться повреждёнными розетками, выключателями, кабелями и проводами, другими неисправными электроприборами, а также кипятильниками и обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями;
- 2.6.22.устанавливать светильники подсвета, софиты, прожектора и электролампы ближе 0,5 м от выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, оросителей спринклерной системы пожаротушения, обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- 2.6.23.проводить зарядку аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах.
- 2.7. Запрещается устанавливать электрические выключатели и защитную аппаратуру в запираемых помещениях. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход и доступ.
- 2.8. Применение открытого огня (в т. ч. факелы, свечи, канделябры и пр.), фейерверков, других пиротехнических и дымовых спецэффектов, а также демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня, производство выстрелов, допускается в исключительных случаях и только вне павильона при наличии письменного разрешения ответственного за пожарную безопасность на территории ВЦ и в присутствии уполномоченного представителя ВЦ по направлению работ, а при обеспечении наличия первичных средств пожаротушения. После окончания мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места производства спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших элементов пиротехнических средств.
- 2.9. Проведение всех видов сварочных и других пожароопасных работ допускается только вне павильона, при оформлении наряд-допуска и согласовании с ВЦ и при условии установки первичных средств пожаротушения.
- 2.10. В период проведения мероприятия Организатор обязан обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене сценического комплекса и в зальных зонах.
- 2.11. Дежурный персонал и администраторы при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены прямой телефонной связью с подразделением пожарной части, знать номер телефона вызова.
- 2.12. Проведение мероприятий в помещениях с одним эвакуационным выходом при одновременном пребывании 50 и более человек не допускается.
- 2.13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии дежурный персонал и администраторы должны быть обеспечены электрическими фонарями (не менее одного фонаря на каждого дежурного работника).
- 2.14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
 - 2.14.1.загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки и пр.) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

- другими предметами, а также блокировать любым способом двери эвакуационных выходов;
- 2.14.2. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.
- 2.15. Курение, в т. ч. электронных сигарет, во всех внутренних помещениях, кроме специально отведённых и оборудованных для этой цели мест, запрещено.
- 2.16. Не используемые транспортировочные ящики, упаковочные материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из павильонов и храниться в складском помещении или на специально выделенной площадке, а строительные отходы должны быть убраны в контейнеры для строительного мусора.
- 2.17. Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне зданий в специально отведённом месте в несгораемых контейнерах и не ближе 15 м от зданий и выставочных павильонов. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории ВЦ запрещается.
- 2.18. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, гидрантам, пожарным лестницам должны быть всегда свободными, в том числе для доступа пожарной техники. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.
- 2.19. Ежедневно по окончании работы выставочные стенды должны осматриваться ответственными лицами Экспонента и закрываться только после отключения электроприборов, оргтехники и освещения стенда.
- 2.20. Организаторы и Застройщики обязаны обеспечить используемые площади переносными и передвижными огнетушителями в соответствии с требованиями законодательства, но не более 20 м от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя.
- 2.21. Организаторы разрабатывают планы эвакуации людей при возникновении пожара и вывешивают их в зоне проведения мероприятия. Планы должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143–2009.
- 2.22. На путях эвакуации должны быть предусмотрены элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы, выполненные и установленные в соответствии с нормативной документацией.
- 2.23. Не допускаются изменения объёмно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, стационарная автоматическая установка пожаротушения, система дымоудаления, система оповещения и управления эвакуацией). Объекты временной застройки, выделенные ограждающими конструкциями (при наличии потолочного перекрытия), подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и модульным пожаротушением. Допускается не устанавливать дополнительные системы автоматической противопожарной защиты в случае, если потолочные и иные конструкции будут иметь

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

перфорированную периодическую структуру с перфорацией по площади не менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.

- 2.24. Въезд в павильон автотранспорта с установленным газобаллонным оборудованием допускается только при отсутствии газового топлива в топливной системе.



Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

Приложение 1

Штрафы за нарушение Требований пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

№ п/п	Нарушение	№ пункта	Сумма штрафа, сум	Примечание
1.	Использование материалов, не имеющих сертификата пожарной безопасности	2.1, 2.2	5 000 000	
2.	Ввоз и установка сосудов высокого давления, въезд в павильон автотранспорта с установленным газобаллонным оборудованием без письменного разрешения ВЦ	2.6.10, 2.24	5 000 000	
3.	Пользование повреждёнными розетками, выключателями, кабелями, проводами, другими неисправными электроприборами, а также кипятильниками и обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями	2.6.21	5 000 000	
4.	Применение открытого огня, фейерверков, других пиротехнических и дымовых спецэффектов, производство выстрелов без письменного разрешения ответственного за пожарную безопасность со стороны ВЦ	2.8	5 000 000	
5.	Проведение сварочных и пожароопасных работ внутри павильона, а также вне павильона без наряда-допуска и согласования с ВЦ и без наличия первичных средств пожаротушения	2.9	5 000 000	
6.	Иные нарушения, не указанные в настоящем перечне		3 000 000	

Штрафы накладываются на компанию-застройщика.

Оплата штрафа не освобождает от выполнения вышеуказанных требований, застройщик обязан устранить допущенные нарушения.

В случае неоднократного нарушения Требований пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх» возможно аннулирование разрешения на ведение монтажных / демонтажных работ (аккредитации), выданного по итогам контроля проектно-технической документации стенда без возврата денежных средств.

Требования пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх»

Редакция от 10.09.2025 г.

При систематических нарушениях Требований пожарной безопасности при выполнении монтажных/демонтажных работ на временно возводимых объектах на территории Выставочного центра «САЕх» компания-застройщик, а также аффилированные с ней организации (наличие одних и тех же лиц на руководящих должностях) могут быть лишены права ведения строительно-монтажных работ на территории ВЦ сроком до 1 года.

